

Informations relatives à la qualité de l'eau potable

Morlon – 2020



Conformément à l'article 5 de l'ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douches accessibles au public (OPBD) du 16 décembre 2016, quiconque distribue de l'eau potable par une installation servant à la distribution d'eau est tenu de fournir au consommateur intermédiaire ou final, au moins une fois par an, des informations exhaustives sur la qualité de cette eau.

Nous vous communiquons dès lors les informations suivantes:

Réseau Principal

Qualité microbiologique et chimique

11 campagnes d'analyses ont été réalisées en 2020.

Tous les échantillons pris dans le réseau sont conformes aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

Provenance		traitement	Dureté °f degré français	Nitrates mg/litre tolérance 40mg/l	
Arrivée EauSud Pont du Roc (Charmey)	≅ 90%	Eau souterraine	UV	18 - 24 °f	3 mg/l
Arrivée EauSud Grandvillard	≅ 10%	Eau souterraine	UV	26 °f	6 mg/l

Ancien Réseau (captage en Chenaux)

Qualité microbiologique et chimique

6 campagnes d'analyses ont été réalisées en 2020 (Février, Avril, Juin, Août, septembre et Novembre)

Tous les échantillons pris dans le réseau n'ont pas été conformes aux normes en vigueur pour les paramètres analysés. En effet, les analyses du mois de juin ont révélé une contamination d'origine fécale. Le réseau a immédiatement été chloré et le captage en Chenaux, à l'origine de cette contamination, a été mis hors service.

Etant donné qu'une telle contamination s'est déjà produite à plusieurs reprises auparavant, il a été décidé de laisser ce captage définitivement hors service.

Depuis, l'ancien réseau est alimenté par EauSud SA, à l'instar du réseau principal.

Provenance Valable pour la période de Janvier à juin 2020 (ensuite ce sont les mêmes paramètres que celles du réseau principal qui sont applicables)		traitement	Dureté °f degré français	Nitrates mg/litre tolérance 40mg/l
Captage en Chenaux	Eau de source	aucun	32 °f	10 mg/l

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès de :

EauSud SA
026 919 82 22
office@eausud.ch

